


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih  
na površini za mesec avgust 2011 InstanTEL ( VVZ-Vrtec Biba II. )**

<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>frekvenca [Hz]</b>	<b>jakost [mm/s]</b>	<b>grafična skala</b>	<b>opomba</b>
6.8.2011	2:42	7,00	0,81	*	
10.8.2011	18:03	4,10	0,70	*	
11.8.2011	13:32	5,70	0,94	*	
28.8.2011	1:21	6,10	0,84	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec avgust 2011 - INSTANTEL(Šoštanj)**



**LEGENDA**

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe