


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec februar 2011 Instantel (VVZ-Vrtec Biba II.)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
17.2.2011	3:15	26,00	0,52	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec februar 2011 - INSTANTEL(Šoštanj)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe