


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih  
na površini za mesec junij 2011 Instantel ( VVZ-Vrtec Biba II. )**

| <b>datum</b> | <b>čas</b> | <b>frekvenca [Hz]</b> | <b>jakost [mm/s]</b> | <b>grafična skala</b> | <b>opomba</b> |
|--------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.6.2011     | 16:58      | 6,40                  | 0,62                 | *                     |               |
| 20.6.2011    | 19:00      | 4,40                  | 0,79                 | *                     |               |
| 25.6.2011    | 0:29       | 6,20                  | 1,46                 | **                    |               |

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec junij 2011 - INSTANTEL(Šoštanj)**



**LEGENDA**

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe