


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih  
na površini za mesec: november 2008 Instantel ( Šoštanj )**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
4.11.2008	8:17	32,00	0,68	*	
19.11.2008	5:04	3,50	1,02	**	
25.11.2008	9:02	2,30	0,57	*	
25.11.2008	19:35	3,70	1,13	**	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec november 2008- INSTANTEL(Šoštanj)**



**LEGENDA**

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe