


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec november 2012** InstanTEL (VVZ-Vrtec Biba II.)

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
25.11.2012	3:21	2,50	0,78	*	
25.11.2012	19:03	7,30	0,49		

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec november 2012 - INSTANTEL(Šoštanj)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe