

**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec avgust 2019 InstanTEL (Mayerjeva vila)**


datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
1.8.2019	16:07	6,83	0,54	*	
5.8.2019	9:58	5,12	0,71	*	*
6.8.2019	9:16	4,74	0,73	*	
6.8.2019	20:18	4,57	0,49	*	*
7.8.2019	3:06	4,97	0,87	*	
7.8.2019	18:56	3,26	0,89	*	*
8.8.2019	11:35	4,70	0,66	*	
9.8.2019	11:21	2,49	0,68	*	
10.8.2019	2:29	2,28	0,83	*	
13.8.2019	10:02	3,32	0,55	*	*
19.8.2019	8:58	3,14	0,54	*	
19.8.2019	12:18	4,06	0,52	*	
19.8.2019	13:50	2,47	0,49	*	
19.8.2019	19:55	4,70	0,57	*	
20.8.2019	2:39	4,38	1,21	**	*
21.8.2019	15:45	24,00	0,60	*	
27.8.2019	0:28	2,46	0,51	*	
27.8.2019	20:04	3,79	0,65	*	
28.8.2019	2:45	4,41	0,89	*	*
28.8.2019	9:08	3,22	0,51	*	

* evidentiran hribinski udar

* potresni sunek zabeležila Agencija za okolje republike Slovenije(Topolšica)

* prijava prebivalstva

PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec avgust 2019 - INSTANTEL(Šoštanj)



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe