


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti
na površini za mesec junij 2013 InstanTEL (VVZ-Vrtec Biba II.)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
1.6.2013	6:43	5,70	0,51	*	
7.6.2013	8:40	7,40	1,10	**	
22.6.2013	19:48	5,20	1,10	**	

PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec junij 2013 - INSTANTEL(Šoštanj)



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe