


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti  
na površini za mesec marec 2013 InstanTEL ( VVZ-Vrtec Biba II. )**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
10.3.2013	1:25	3,10	0,51	*	*
13.3.2013	23:01	4,70	0,89	*	
15.3.2013	2:12	5,80	0,71	*	
21.3.2013	16:24	2,90	0,73	*	*
25.3.2013	20:43	4,60	0,84	*	

\* hribinski udar

# PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec marec 2013 - INSTANTEL(Šoštanj)



## LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe