


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec oktober 2011 InstanTEL (VVZ-Vrtec Biba II.)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
3.10.2011	7:59	2,50	1,16	**	
21.10.2011	19:44	2,30	0,98	*	
21.10.2011	19:44	2,50	0,56	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec oktober 2011 - INSTANTEL(Šoštanj)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe