


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih  
na površini za mesec: junij 2006 Instantel ( Šoštanj )**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
14.6.2006	4:26	8,70	0,54	*	
15.6.2006	3:48	5,90	1,02	**	
15.6.2006	17:14	4,70	0,56	*	
15.6.2006	17:26	7,20	0,57	*	
16.6.2006	2:34	4,80	0,83	*	
16.6.2006	4:17	3,30	0,51	*	
22.6.2006	17:04	5,20	0,56	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec junij 2006- INSTANTEL-Šoštanj**



**LEGENDA**

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe