


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti
na površini za mesec: april 2008 Instantel (šoštanj)**

| datum | čas | frekvenca [Hz] | jakost [mm/s] | grafična skala | opomba |
|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 1.4.2008 | 1:48 | 4,92 | 0,81 | * | |
| 1.4.2008 | 15:16 | 3,10 | 0,81 | * | |
| 8.4.2008 | 3:00 | 3,30 | 0,76 | * | |
| 10.4.2008 | 9:32 | 5,02 | 0,49 | | |
| 18.4.2008 | 20:08 | 3,22 | 0,68 | * | |
| 19.4.2008 | 3:47 | 2,49 | 2,49 | *** | |

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec april 2008- INSTANTEL(Šoštanj)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe