


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti
na površini za mesec avgust 2012 InstanTEL (VVZ-Vrtec Biba II.)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
1.8.2012	12:04	6,40	0,51	*	
2.8.2012	3:35	6,60	0,56	*	
7.8.2012	17:07	6,90	0,68	*	
8.8.2012	20:22	6,60	0,83	*	
10.8.2012	3:11	6,50	0,65	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TREŠENJA ZA
mesec avgust 2012 - INSTANTEL(Šoštanj)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe