


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih  
na površini za mesec september 2012 InstanTEL ( VVZ-Vrtec Biba II. )**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
3.9.2012	10:17	7,50	0,52	*	
8.9.2012	10:43	3,80	1,19	**	
8.9.2012	10:43	3,10	0,71	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec september 2012 - INSTANTEL(Šoštanj)**



**LEGENDA**

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe