


**Poročilo o zabeleženi seizmični aktivnosti  
na površini za mesec november 2012 - InstanTEL ( Dom krajanov )**

<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>frekvenca [Hz]</b>	<b>jakost [mm/s]</b>	<b>grafična skala</b>	<b>opomba</b>
5.11.2012	12:07	3,8	0,635	*	
7.11.2012	3:19	4,3	0,73	*	
8.11.2012	0:39	3,10	0,76	*	
8.11.2012	17:23	3,10	1,05	**	
9.11.2012	7:20	3,10	1,29	**	
9.11.2012	18:24	3,30	0,86	*	
10.11.2012	8:09	3,70	0,57	*	
12.11.2012	12:31	3,70	0,68	*	
25.11.2012	3:21	2,50	0,76	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec november 2012 - INSTANTEL (Dom krajanov Pesje)**



**LEGENDA**

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe