


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec januar 2013 - Instančel (Dom krajanov)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
22.1.2013	7:52	5,6	0,571	*	
25.1.2013	16:15	3,7	0,841	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec januar 2013 - INSTANTEL (Dom krajanov Pesje)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe