


# Poročilo o zabeleženih seizmični aktivnosti na površini za mesec : april 2005 -Instanel ( Dom krajanov )

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
8.4.2005	18:13	2.50	0.63	*	

## PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec april 2005- INSTANTEL



### LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno  
 območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje  
 območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe