


**Poročilo o zabeleženih seizmični aktivnosti
na površini za mesec december 2012 - Instanetl (Dom krajanov)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
3.12.2012	5:33	3,4	3,76	****	*
3.12.2012	5:33	3,2	1,03	**	*
3.12.2012	5:33	2,00	0,68	*	*
3.12.2012	14:38	2,10	1,81	**	
3.12.2012	14:38	2,70	0,78	*	
7.12.2012	21:05	4,40	0,84	*	

* ARSO - potres v Gornjem Gradu z magnitudo 3,9

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec december 2012 - INSTANTEL (Dom krajanov Pesje)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe